

BYGGPRODUKTCERTIFIKAT 0724**MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**

SAKORD: ELDSTAD
Braskaminer

BBR 5:42
BSAB: PHB

SUPERKASSETTEN**Innehavare**

Keddy AB, Box 542, 441 15 Alingsås.
Tel. 0322-781 80, fax. 0322-781 89.

Produkt

Eldstadskassetten i gjutjärn med glaslucka för montering i befintlig öppen spis.
Kassetten ansluts till befintlig rökkanal via en tät ansluten förbindelsekanal av stål.

Avsedd användning

Eldstad för uppvärmning och trivseledning för anslutning till
rökkanal dimensionerad för rökgastemperatur max. 350°C

Godkännande

Produkten godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Skydd mot uppkomst av brand. Allmänt	5:41
Eldstad	5:42
Förbränningsgaser (Miljögodkännande)	6:74


- För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§
Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):
2. Säkerhet i händelse av brand.
 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.

Giltighetstid

Beslutsdatum 2011 03 07. Dnr 196/11. Byggproduktcertifikatet gäller t o m 2016 03 07.
Detta Byggproduktcertifikat ersätter tidigare certifikat samma nummer daterat 2006 09 18, Dnr 189/06.
Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.
Vid leverans till byggsplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran/tillverkardeklaration och monteringsanvisning.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2011-03-07
Bilaga 2	Produktmärkning	2011-03-07
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2011-03-07
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2011-03-07



Bertil Wolgast
VD



Rozalia Gyarmati
Tekniskt Ansvarig



SWEDCERT