

Byggproduktcertifikat 1240 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: VÄRMEPRODUKTION ELDSTAD BBR 5:41, 5:42, 6:74
Braskamin

Innehavare

Keddy AB

Box 542 441 15 Alingsås

Tel: 0322-781 80

Fax: 0322-781 89

E-post: info@keddy.se

Hemsida: www.keddy.se

Produktnamn: Braskamin K 1100 – med respektive utan sidoglas

Braskaminer enligt EN 13240: 2001/A2: 2004/AC:2007

Avsedd användning

Vedeldad eldstad för uppvärmning och trivseldning. Braskaminen K 1100 får anslutas till rökkanal godkänd för minst 350 °C. Braskaminen K 1100 är godkänd att anslutas till äldre murade skorstenar med endast 1/2-stens omslutningsväggar.

Avstånd till brännbart material i mm: Kamin utan/med sidoglas: Bak/Sida – 100/500
Kamin utan sidoglas 45° mot vägg: sida 100
Kamin med sidoglas 45° mot vägg: 250

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt produktens installationsanvisning godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4	CE-märkt
Skydd mot uppkomst av brand, Allmänt	5:41	
Uppvärmningsanordningar m.m. Allmänt	5:421	
Eldstäder	5:422	
Askutrymme	5:423	
Fastbränsleeldning, <i>kaminer och dylikt</i> (miljökraven)	6:741, 6:7411	

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön
4. Säkerhet vid användning

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2014-10-06
Bilaga 2: Produktmärkning	2014-10-06
Bilaga 3: Kontrollanvisningar	2014-10-06
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2014-10-06

Kiwa Sverige AB


Campus Gräsvik 1
371 75 Karlskrona
Sweden
Tel 0455-30 56 00
Fax 0455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se


Beslutsdatum: 2014-10-06

Diarienummer: 795/14

Giltigt till: 2019-10-05

Kiwa Sverige AB


Bertil Wolgast
Ansvarig Produktcertifiering


Magnus Jerlmark
Teknisk Ansvarig

Certifikat